



**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO  
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
GAISRINIŲ TYRIMŲ CENTRO  
DIREKTORIUS**

**ISAKYMAS  
DĖL GAISRINĖS ĮRANGOS ATITIKTIES VERTINIMO**

2018 m. birželio 6 d. Nr. 1-58  
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. 1V-580 „Dėl gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių privalomųjų saugos reikalavimų patvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 1-175 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos technikos eksploatavimo nuostatų patvirtinimo“ Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos technikos eksploatavimo nuostatų (toliau – Nuostatai) 4 priedo 31.1-31.4 punktuose išdėstytus privalomus saugos reikalavimus gaisrinėms slėginėms žarnos (toliau – žarnos),

N u r o d a u:

1. Atliekant žarnos atitikties įvertinimo procedūras, atsižvelgti į tai, kad būtų atlikti visų sertifikuojamų žarnos tipų ir diametrų hidraulinio slėgio, ne žemesnio dydžio nei nurodytas Nuostatuose, bandymai.
2. Iš gamintojo ar platintojo reikalauti pateikti po 1 vienetą ( $\geq 1$  metro ilgio) kiekvienos žarnos tipo ir diametro pavyzdį, pagal kurį galima būtų identifikuoti kitas tokio pačio tipo ir diametro žarnas.
3. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu Vladiui Praniauskui, Gaisrinių tyrimų centro Atitikties įvertinimo skyriaus vyriausiajam ekspertui.

Direktorius

Donatas Lipinkas